



**Is het pand voor 1960  
gebouwd?**

Controleer hier het bouwjaar

Ja

Nee

Gebruik voor de zekerheid  
flessenwater.

Informeer zo nodig betrokkenen  
(bijv. ouders/familieleden) over de  
aanpak. De GGD kan hierbij onder-  
steunen met voorbeeldbrieven.



U kunt het kraanwater  
gewoon gebruiken.



Ziet u loden leidingen?  
Bekijk hier het instructiefilmpje  
van Dunea om u te helpen bij het  
herkennen van loden leidingen.



Ja

Laat de loden  
leidingen  
vervangen



Nee / ik weet  
het niet

U kunt weer kraanwater  
gebruiken.  
Informeer zo nodig  
betrokkenen hierover.



Om ook onzichtbare leidingen in vloeren en  
muren te controleren, kunt u (laten) testen  
of er lood in het kraanwater zit. Kijk voor  
bedrijven op [ggdhaaglanden.nl/loodtest](http://ggdhaaglanden.nl/loodtest).  
Zorg dat watermonsters genomen worden  
volgens de monsternamestrategie van het RIVM.



Testuitslag:  
Er is  
geen lood

Testuitslag: Er is lood

Laat onderzoeken waar (delen van) loden  
leidingen zitten. Laat deze vervangen.  
Informeer zo nodig betrokkenen over  
deze uitkomst en verdere aanpak.

